



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Аксайскому району
ул. Шевченко, 154 «А» г. Аксай, Ростовская область, 346720, Телефон: (86350) 5-56-82; E-mail: 44grn_md@mail.ru
Телефон доверия Главного управления МЧС России по Ростовской области (863) 239-99-99.

Предписание № 119/1/45

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя
Аксайского района Центр развития ребенка – детский сад первой категории №6 «Теремок»
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

с «05» декабря 2018 года по «29» декабря 2018 года инспектором ОНД и ПР по Аксайско-
му району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области лейтенан-
том внутренней службы Кинаш Е.А. проведена плановая выездная проверка соблюдения
требований пожарной безопасности в отношении МБДОУ Аксайского района Центр раз-
вития ребенка – детский сад первой категории № 6 «Теремок» по адресу: Ростовская об-
ласть, г. Аксай, ул. Стекольная, 82

совместно с: Заведующей МБДОУ № 6 «Теремок»

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

Бондаренко Светланой Витальевной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявлен-
ные в ходе проверки:

№ Пред- писа- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопас- ности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наиме- нование нормативного правового акта Рос- сийской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, тре- бования которого (-ых) нарушены	Срок устра- нения нару- шения обяза- тельных тре- бования по- жарной безо- пасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывает- ся только выполнение
1.	На объекте защиты до- пускается эксплуатация электропроводов с види- мыми нарушениями изо- ляции (в помещении ко- тельной)	пп. «а» п. 42 Правил противопожар- ного режима в Российской Федера- ции (утв. постановлением Прави- тельства РФ от 25.04.2012 г.) Запрещается: а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции	устранено в ходе про- ведения проверки	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный
срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц
и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обя-
занность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной
безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать
настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для
оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных
органов, должностных лиц.


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О по-
жарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Инспектор ОНД и ПР по Аксайскому району
УНД и ПР Главного управления МЧС РФ
по Ростовской области Кинаш Е.А.


(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
 по пожарному надзору)




 (подпись)

«19» декабря 2018 года

Предписание для исполнения получил:


 (подпись)

заведующий Генераленко С.В.
 (должность, фамилия, инициалы)

«19» декабря 2018 года

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору